



Sprawa numer P/50/11/2019/RB

Starachowice dn. 09.12.2019r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 627401-N-2019 z dnia 2019-11-26r./ na Remont zbiorników wody czystej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ

Zgodnie z SIWZ, jednym z elementów jakie należy wykonać w przedmiotowym zadaniu jest czyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni stalowych. Na elementach rurociągu widoczne są wyraźne ślady korozji, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż po wykonaniu czyszczenia rury nie będą nadawały się do eksploatacji. Czy w takim wypadku Zamawiający przewiduje uzgodnienie protokołu konieczności i wymianę rurociągu na nowy?

Ad.1: Jeżeli po czyszczeniu rury nie będą nadawały się do eksploatacji Zamawiający dopuści uzgodnienie protokołu konieczności i wymianę rur na nowe.

Pytanie nr 2:

Dotyczy STWiOR

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót istnieje zapis „tak przygotowane miejsca ubytków uzupełnić siarczanoodpornym materiałem, tiksotropową zaprawą naprawczą klasy R4” (strona nr 9-naprawa konstrukcji betonowej). Czy do zabezpieczenia zbiornika wody pitnej jest konieczne zastosowanie zaprawy siarczanoodpornej klasy R4?

Ad.2: Zamawiający wymaga zaprawy naprawczej siarczanoodpornej klasy R4 do konstrukcyjnych napraw konstrukcji ścian żelbetowych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaprawy naprawczej o uziarnieniu do 2 mm?

Ad.3: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaprawy naprawczej o uziarnieniu do 2 mm.

Pytanie nr 4:

Dotyczy SIWZ

W specyfikacji nie jest jednoznacznie opisany sposób wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje technologii:

- oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez piaskowanie lub hydromonitoring,
- odkucie i zabezpieczenie antykorozyjne prętów,
- wykonanie reprofilacji ubytków,
- położenie żywicznej powłoki ochronnej.

Do każdej z tych pozycji prosimy o przedstawienie wytycznych co do parametrów materiałów, które należy zastosować.

Ad.4: W pkt III SIWZ znajduje się opis przedmiotu zamówienia, który zawiera sposób wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. Załącznik nr 6 do SIWZ zawiera szczegółowy opis w tym wytyczne parametrów wszystkich materiałów które należy zastosować.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SIWZ

Zgodnie z zapisami w specyfikacji, odnośnie zaprawy naprawczej, badanie mrozoodporności miałyby być wykonywane po 50 cyklach. Większość zapraw posiada badanie mrozoodporności po 200- 300 cyklach. Badanie przy 50 cyklach nie gwarantuje pełnej mrozoodporności. Wnosimy o zmianę zapisu.

Ad.5: Badanie jest zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1504-3:2006 i dotyczy przyczepności po cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu tj. 50 cykli z solą odladzającą. Badanie po 200 cyklach zamrażania i odmrażania dotyczy samej wody i wynika z wycofanej normy PN-88/B-06250. W wyniku porównania obu typu badań największą zgodność stwierdzono w wypadku badania przyczepności zapraw po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i po 50 cyklach zamrażania w nasyconym roztworze soli odladzającej i rozmrażaniu w wodzie. Mając na uwadze powyższe zamawiający dopuszcza oba badania.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający może zasugerować przynajmniej po 2 materiały spełniające wymogi specyfikacji dla poszczególnych warstw ochronnych? Jeżeli tak to prosimy o ich przedstawienie.

Ad.6: Zamawiający może jedynie potwierdzić, iż podane w specyfikacji wymogi dla poszczególnych warstw ochronnych dotyczą materiałów występujących na rynku.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach
DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
podpis osoby upoważnionej
Grzegorz Kaleta

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739964

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl